

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021001

Product **SPEMI HDR**

Houder **Abriso-Jiffy**

België

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**Peutz: rapport
A3749-5-RA**

PEUTZ

**Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB**

**Testdatum
2019-10-16**

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Abriso-Jiffy
Productnaam	NXL-foam SPEMI HDR gelamineerd met 150 micron LDPE rasterfoam)
Dikte	1,7 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Kliklaminaat 6-10 mm

Geldig tot

2024-10-16

Nederlandse Stichting Geluidshinder

